

ИП Алаторцева О.Г.
Лицензия №9-Б/00304 Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.12.2013г.

АКТ

испытания внутренних пожарных кранов на водоотдачу

«11» ноября 2016 г.

г. Ставрополь

Наименование, адрес объекта: МБДОУ ДС №38, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Калинина, 10.

Характеристика объекта, вид противопожарного водопровода: внутренний, испытано пожарных кранов – 8 шт.

Диаметр противопожарного водопровода: 50 мм.

Оборудование использованное для исследований: прибор HPS

№ ПК	Средства измерений	Контрольное значение, л/с	Измеренное значение	Состояние
1.	прибор HPS	2,5	2,2	удовлетворительное
2.	прибор HPS	2,5	2,2	удовлетворительное
3.	прибор HPS	2,5	1,4	удовлетворительное
4.	прибор HPS	2,5	2,2	удовлетворительное
5.	прибор HPS	2,5	1,4	удовлетворительное
6.	прибор HPS	2,5	0,5	удовлетворительное
7.	прибор HPS	2,5	1,4	удовлетворительное
8.	прибор HPS	2,5	0,5	удовлетворительное

Вывод по испытанию: состояние пожарных кранов – удовлетворительное. **Расход воды на внутреннее пожаротушение не соответствует требованиям «Нормативно – технической документации».**

Испытание проводил предприниматель Алаторцева О.Г.

С результатами ознакомлен



Н. К. Зубеко